

Nasz znak: DZP.341.02.2019

Radom, dnia 2019-01-16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej szpitala wraz z pracami towarzyszącymi w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych” dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie e - usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Spółka z o.o.” (sprawa nr 341.02.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pytanie 1: <i>Której kategorii skrętki należy użyć podczas prac kat. 6A czy kat. 5? Ponieważ inna kategoria widnieje na rzutach a inna na zestawieniu materiałów.</i>	Zgodnie z zapisami PFU należy użyć kat. 6A. Załączone rzuty mają charakter poglądowy mający przedstawić zakładane rozmieszczenie gniazd oraz poprowadzenie tras kablowych
2.	Pytanie 2: <i>Czy wykonanie prac budowlanych tzn. malowanie, układanie płytek wstawianie drzwi, modernizacja wentylacji oraz system klimatyzacji jest w zakresie w/w postępowania?</i>	Tak. Zgodnie z zakresem prac przedstawionym w PFU.
3.	Pytanie 3: <i>W pkt 2.6.2 w PFU występuje przełącznica. Proszę o podanie parametrów i umiejscowienia</i>	Informacje zawarte w PFU mają charakter wytycznych oraz założeń. W ramach przedsięwzięcia założono wykonanie przez Wykonawcę projektu technicznego. Zmawiający zakłada, że Wykonawca przyjmie w projekcie konieczne dla właściwej realizacji parametry techniczne jak również umiejscowienie poszczególnych komponentów systemu, w tym przełącznic.
4.	Pytanie 4: <i>Czy gniazda gwarantowane typu DATA mają być zasilane z jednej rozdzielnicy czy z kilku?</i>	W ramach przedsięwzięcia założono wykonanie przez Wykonawcę projektu technicznego. Zmawiający zakłada, że Wykonawca opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu uwzględni w projekcie wszystkie konieczne dla właściwej realizacji wymogi funkcjonalne a także parametry techniczne, w tym również sposób zasilania gniazd DATA.
5.	Pytanie 5:	W ramach przedsięwzięcia założono wykonanie przez Wykonawcę projektu technicznego.

	<i>Czy należy uwzględnić WLZ do rozdzielnic?</i>	Zamawiający zakłada, że Wykonawca opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu uwzględni w projekcie wszystkie konieczne dla właściwej realizacji wymogi funkcjonalne a także parametry techniczne, w tym również sposób zasilania rozdzielnic uwzględniający - jeśli zajdzie taka konieczność - poprowadzenie WLZ.
6.	Pytanie 6: <i>Czy w rozdzielnicach, z których zasilane będą rozdzielnice objęte w/w postępowaniem jest miejsce na wstawienie zabezpieczeń.?</i>	Tak.
7.	Pytanie 7: <i>Jaki rodzaj klimatyzacji przewiduje Zamawiający – np. z centralną jednostką zewnętrzną na dachu wraz ze splitami?</i>	Zamawiający nie zakłada określonego rodzaju klimatyzacji. W ramach przedsięwzięcia założono wykonanie przez Wykonawcę projektu technicznego. Zamawiający zakłada, że Wykonawca opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu uwzględni w projekcie wszystkie konieczne dla właściwej realizacji wymogi funkcjonalne a także parametry techniczne systemu klimatyzacji.
8.	Pytanie 8: <i>Jakiego rodzaju prace w zakresie wentylacji przewiduje Zamawiający? Czy zakres prac stanowi pkt 4 PFU?</i>	Tak. Zakres prac stanowi pkt 4 PFU.
9.	Pytanie 9: <i>Proszę o zaproponowanie terminu wizji lokalnej oraz podanie kontaktu do osoby, która będzie mogła udzielić wszelkich informacji.?</i>	Sposób komunikacji wykonawcy z Zamawiającym, w tym kontakty do osób odpowiedzialnych zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Celem uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z wymienionymi osobami. lub Kierownikiem Zakładu Patomorfologii tel. 48 361-49-32, Kierownik Działu Informatyków tel. 48 361-48-89